

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации

Должность

Подпись / Расшифровка подписи

«__» _____ 2020 г.

СОГЛАСОВАНО
Представитель общественной организации
инвалидов

Должность

Подпись / Расшифровка подписи

«__» _____ 2020 г.

АНКЕТА

**обследования доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения
объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры**

№ 31/ 2020

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение города Новосибирска «Детский сад № 89 комбинированного вида»
(МКДОУ д/с № 89)

Полное юридическое наименование объекта

630088 г. Новосибирск, ул. Виктора Уса, 3/1, телефон / факс 8 (383) 319-58-07, e-mail: ds_89_nsk@nios.ru
Почтовый адрес, телефон, факс, e-mail


- 1. Ведомственная принадлежность объекта** Департамент образования мэрии города Новосибирска
- 2. Вид деятельности** дошкольное образование
- 3. Форма собственности** муниципальная
- 4. Размещение объекта** Отдельно стоящее здание 5 этажей; год постройки 2013
- 5. Количество обслуживаемых посетителей в день, вместимость и др.** плановая вместимость 160 чел., количество обслуживаемых посетителей в день 295 чел.
- 6. Функциональное назначение объекта** обеспечение реализации полномочий органов местного самоуправления города Новосибирска в сфере дошкольного образования



1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ

№№ п/п	Элементы генплана	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
Парковка для посетителей отсутствует							
	Расстояние до входа в здание	м	не более 50	-	К, О	Обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации парковочного места, нанести разметку, установить информационный знак «Стоянка для инвалидов». Необходимо создание парковки для посетителей, в том числе оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; с соответствующей разметкой и обозначением места для парковки знаком, принятым в международной практике.	П.4.2.2. СП 59.13330.2012
	Доля мест для автотранспорта инвалидов	%	10 (но не менее 1 места)	-	К, О		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
	Разметка места для парковки автотранспорта инвалидов	м	6x3,6	-	К		П.4.2.4. СП 59.13330.2012
	Обозначение места для парковки знаком, принятым в международной практике		наличие	-	К		П.4.2.1. СП 59.13330.2012
Путь к главному (специализированному) входу в здание							
	- ширина полосы движения	м	2,0 Допустимо 1,2	6	К	-	П.4.1.7. СП 59.13330.2012
	- при наличии площадок для разезда ИК (карманов)		наличие	отсутствуют	К, О, С, Г	На путях движения на территорию объекта необходимо разместить указатели пути движения.	П.4.1.3. СП 59.13330.2012
	- высота бордюра	см	5	5	С		П.4.1.9. СП 59.13330.2012
	Съезды с тротуаров : уклон вблизи зданий и в затесненных местах		1:12 Допускается 1:10	1:10	К		
	Рельефная (тактильная) полоса перед опасным участком (лестничным маршем, пешеходным переходом, поворотом, входом в здание); расстояние до объекта информации, опасного участка; ширина тактильной полосы	см	80 50-60	отсутствуют	С	Необходима установка рельефных (тактильных) полос перед опасным участком (лестничным маршем, поворотом и входом в здание)	П.4.1.10. СП 59.13330.2012
	Подсветка пути движения: на высоте с интервалом	м	0,3-0,4 от земли 2-3	Подсветка пути движения на высоте 0,3 – 0,4 м от земли отсутствует.	С	Необходима установка подсветки пути движения на должной высоте.	П.5.5 СП 35-105-2001

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	01		Отсутствуют указатели пути движения и подсветка.	С, К, О	При наличии финансовой возможности на путях движения на территорию объекта необходимо разместить указатели пути движения, нанести тактильные предупреждающие полосы; установить подсветку пути движения на должной высоте.	Организационные мероприятия (приобретение и установка)
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	01					
1.2	Автостоянка и парковка	нет			Автостоянка и парковка у учреждения отсутствуют не только для инвалидов, но и вообще.	К, О, С	Обратиться в Муниципальные органы с письмом об организации парковочного места, нанести разметку, установить информационный знак «Стоянка для инвалидов». Необходимо создание парковки для посетителей, в том числе оборудование на прилегающей к объекту территории мест для парковки автотранспортных средств инвалидов; с соответствующей разметкой и обозначением места для парковки знаком, принятым в международной практике.	Организационные мероприятия

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	
Территория, прилегающая к зданию	ДП-И (кроме С)	01		Организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.






<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

2. ВХОДНАЯ ГРУППА


№№	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция, оборудование, адаптации не подлежат	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Крыльцо / входная площадка						
	Габариты площадки: ширина X глубина	см	не менее 140x200 или 150x185	185x396	К		П.5.1.3. СП 59.13330.2012
	Поручни (ограждение)		наличие	наличие	К, О, С		П.5.1.2. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	Все категории		П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Навес		наличие	наличие	Все категории		П. 5.1.3. СП 59.13330.2012
	Лестница к входной площадке						
	Ширина марша лестниц	см	Не менее 135	185	О,С		П.4.1.12. СП 59.13330.2012
	Уклон лестничного марша		Отношение высоты к горизонтальной проекции длины не более 1:2	1:2	О		П.6.6. СП 118.13330.2012
	Высота ступени	см	от 12 до 15	14	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Ширина проступи	см	от 35 до 40	35	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	О, С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Рельефная (тактильная) полоса перед лестничным маршем (на расстоянии)	см	за 80-90 до лестниц	отсутствие	С	установка	П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Ширина рельефной тактильной полосы	см	30-50		С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Желтая контрастная окраска первой и последней ступеней		наличие	отсутствие	С	оборудование	П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Единообразные геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	О,С		П. 4.1.12. СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон		наличие	наличие	О, С		П. 4.1.14. СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	Допустимо 85-92	85	О, С		П. 6.16. СП 118.13330.2012
	- завершающие части поручней	см	Не менее 30	14	О, С	реконструкция – наращивание.	П.5.3.3 ГОСТ Р 51261
	Пандус						
	Ширина пандуса	см	Не менее 100	180	К		П.4.1.14, 4.1.15 СП 59.13330.2012
	Параметры пандуса: длина марша пандуса		Не более 900	300			П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	уклон пандуса	см	Не круче 1:20 (5%)	5%	К		
	Площадка на горизонтальном участке пандуса	см	Не менее 150x150	150x150	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	Поручни с двух сторон:		наличие	Наличие	К,О		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	- на высоте	см	70 и 90 (допустимо от 85 до 92)	85	К		П.4.1.15 СП 59.13330.2012
	-завершающие части поручней	см	Длиннее пандуса на 30	5	К, О	реконструкция – наращивание.	П.5.2.3 ГОСТ Р 51261
	Нескользящее покрытие		наличие	наличие	К,О,С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Маркировка поверхности пандуса контрастным цветом или текстурой		наличие	наличие	С		П.4.1.16. СП 59.13330.2012
	Наружный подъемник: вертикальный (В), наклонный (Н)						
			наличие	отсутствие	К	ввиду наличия пандуса необходимость в нём отпадает.	П.4.1.14. СП 59.13330.2012
	Тамбур						
	Габариты: глубина x ширина	см	не менее 230x150 при реконструкции допустимо от 150 до 180x200	235x250	К		П.5.1.7. СП 59.13330.2012
	Двери : распашные (Р), автоматические раздвижные (А)						
				Р			

- ширина дверного проема в свету	см	не менее 120	120	К		П.5.1.4. СП 59.13330.2012
- высота порога	см	не более 1,4	2	К,О,С	оборудовать скат	П.5.1.4. СП 59.13330.2012
Яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата)		наличие	отсутствие	С, У	оборудование	П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Размер маркировки	см	Не менее 10 x 20		С, У		П.5.1.5. СП 59.13330.2012
Расположение маркировке на полотне двери	см	Не ниже 120 не выше 150 от земли		С, У		П.5.1.5. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	02		Отсутствие нескользкого покрытия на крыльце, желтой контрастной окраски первой и последней ступеней. Короткие завершающие части поручней	О, С	При наличии финансовой возможности установить нескользкое покрытие, оборудовать желтой контрастной окраской первую и последнюю ступени; нарастить поручни.	Организационные мероприятия Технические мероприятия
2.2	Пандус (наружный)	есть	06		Замечаний нет.	К, О	В качестве входа для инвалидов – колясочников рекомендуется использовать вход № 06 – с более широкими и удобными пандусом, входной площадкой перед дверью и самой дверью, и внутренним пандусом между крыльцом и 1 этажом в тамбуре № 07	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	03		Замечаний нет.	О, С		
2.4	Дверь (входная)	есть	04		Отсутствие яркой контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); высокий порог.	С, У	При наличии финансовой возможности оборудовать яркую контрастную маркировку на прозрачных полотнах дверей (в виде круга, квадрата); а также оборудовать скат.	Организационные мероприятия Технические мероприятия
2.5	Тамбур	есть	05		Замечаний нет.	С, У		

07



Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	
Вход в здание	ДП-И (кроме С,У)	02, 03, 04, 05, 06, 07		Организационные мероприятия Технические мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<*> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа к зоне оказания услуги)




№№ п/п	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Установленный норматив доступности	Фактическая величина	Доступность для категорий МГН	Мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция	Ссылка на пункт нормативного документа
1	2	3	4	5	6	7	8
	Коридоры/холлы						
	Ширина пути движения кресла-коляски: в одном направлении при встречном движении	см	не менее 150 не менее 180	260	К		П.5.2.1. СП 59.13330.2012
	Ширина прохода в помещении с оборудованием и мебелью	см	Не менее 120	200	К,О,С		П.5.2.2. СП 59.13330.2012
	Место отдыха и ожидания (не менее 2-3 на каждом этаже):		наличие	наличие	К, О		П. 5.2.6. СП 59.13330.2012
	Конструктивные элементы, устройства, размещенные в габаритах путей движения на стенах и других вертикальных поверхностях	см	Выступ - не более чем на 10 ; высота - от 70 до 210 от уровня пола.	нет	К,С		П.5.2.7. СП 59.13330.2012
	Ширина дверных и открытых проемов в стене и выходов на лестничную клетку	см	Не менее 90	110	К,О,С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Двери на путях эвакуации должны иметь контрастную окраску со стенами		наличие	наличие	С		П.5.2.4. СП 59.13330.2012
	Лестницы (вкладка при наличии нескольких лестниц)						
	Ширина лестничного марша: для лестниц зданий с числом пребывающих на смежных этажах более 200 чел. для лестниц остальных зданий, не связанных с пребыванием посетителей; для лестниц, ведущих в помещение с числом пребывающих до 5 чел.	см	не менее 135 не менее 120 не менее 90	140	О,С		п. 6.9. СП 118.13330.2012
	Нескользкое покрытие		наличие	отсутствие	О,С	установка	П.5.2.9. СП13330.2012
	Рельефные (тактильные) и/или контрастно окрашенные участки пола на путях движения перед дверными проемами, входами на лестницы, поворотами (на расстоянии)	см	за 60 до лестниц, дверей, поворотов	наличие	С		П.5.2.3. СП59.113330.2012
	Ступени лестниц должны отличаться по цвету от горизонтальных площадок перед ними		наличие	наличие	С		П.5.2.12 СП 13330.2012
	Единообразная геометрия и размеры ширины проступи, высоты подъема		наличие	наличие	С		П.5.2.9. СП 59.13330
	Поручни с двух сторон		наличие	Наличие с 1 стороны	О,С		П.5.2.15 СП 59.13330.2012
	- высота поручней	см	90 (допустимо 85-92)	90	О,С		П.5.2.15. СП 59.13330.2012
	- высота ограждений лестниц (в детских учреждениях)	см	Не менее 120 150-180	120	Дошкольники нач. школа У		
	- завершающие части поручней	см	Длиннее лестничного марша на 30 (допустимо 27-33)	27	О,С		П.5.2.10. СП59.13330.2012
	- пандусы : высота одного подъема угол уклона пандуса при перепаде высот более 20 см угол уклона пандуса при перепаде высот при перепаде высот до 20 см)	см	не более 80 1:20 (5%) 1:10 (10%)	отсутствие	К,О	Установка откидных пандусов	П.5.2.13 СП 59.13330.2012
	Лифты		наличие	отсутствие			
	Габариты кабины (глубина X ширина)	см	170 x150		К		П.5.2.18.

	- ширина дверного проема	см	не менее 80					К	СП 59.13330.2012 П.5.2.1 . ГОСТ Р 51631 -2008
	- ширина дверного проема для новостроек	см	не менее 95					К	П.5.2.18 СП 59.13330.2012
	- поручни на высоте от пола	см	90-92,5					О	П.5.3.2.1 ГОСТ Р 51631 Р-2008
	Световая, звуковая и тактильная информация о движении лифта в кабине и у каждой двери лифта на этаже		наличие					С,Г	П.5.2.20. СП 59.13330.2012

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	08		Замечаний нет	С, У		
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	09		Отсутствует нескользкое покрытие; поручни только с одной стороны.	С, О	При наличии финансовой возможности установить нескользкое покрытие и поручни со второй стороны.	Организационные мероприятия Технические мероприятия
3.3	Пандус (внутри здания)	нет			Отсутствует	К	При наличии финансовой возможности установить откидные пандусы на лестничных пролётах	Организационные мероприятия Технические мероприятия
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет			Отсутствует		При наличии финансовой возможности организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам	Адаптации не подлежит
3.5	Дверь	есть	06		Замечаний нет	С, У, К		
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть			Замечаний нет	С, О, К		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	

Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДУ	06, 08, 09	  	Организационные мероприятия Технические мероприятия
--	----	------------	---	--


<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.


4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от вида)

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Помещения индивидуального обслуживания (кабинеты)	ед.	Не менее 1				
	Площадь кабинета: для индивидуального приема на два рабочих места	кв.м.	12 18	51,2	К		П.7.1.13. СП 59.13330.2012
	Стол с высотой рабочей поверхности	см	не выше 85	75	К, О		П.7.1.9 СП 59.13330.2012
<i>Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов</i>							

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания			Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ	
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	10		Замечаний нет	Г			

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	

Зона обслуживания инвалидов	ДП-В	10		
-----------------------------	------	----	--	--

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.



<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

5. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПОМЕЩЕНИЯ

№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Необходимые мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8
	Санузел: для административных, медицинских, соцучреждений; в общественных зданиях, где одновременно находится более 50 чел, время нахождения в здании более 1 часа; для предприятий торговли площадью более 150 кв.м.		наличие обязательно	наличие	К,О,С		П.5.40, П.5.42 СП 118.13330.2012
	Знак доступности помещения на высоте	см	Наличие 135	160	К, О, С		П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Ширина дверного проема	см	Не менее 90	70	К	Адаптации не подлежит. При наличии финансовой возможности организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	габариты уборной	см	Не менее 165 x 180	235x245	К		П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	-опорные поручни*		наличие	отсутствие	К, О	При наличии финансовой возможности установить опорные поручни.	П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	Система тревожной сигнализации (кнопка вызова персонала)		наличие	отсутствие		При наличии финансовой возможности установить кнопку вызова персонала.	П.5.3.6. СП 59.13330.2012
	Гардеробные:						П.5.3.3. СП 59.13330.2012
	- высота расположения индивидуального шкафчика для одежды	см	не выше 130 от пола	130	К		П.7.5.19 СП 59.13330.2012
	-длина скамьи - ширина скамьи - высота скамьи	см	не менее 300 не менее 70 не более 50	300 70 50	К		П.7.5.16 СП 59.13330.2012
	- ширина прохода между скамьями	см	Не менее 180	240	К		П.7.5.16

* - при установке опорных поручней следует руководствоваться ГОСТ Р 51261-99

Заключение по зоне:

N п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	11		Дверь узкая. Отсутствуют опорные поручни, кнопка вызова персонала.	К, О, С	Адаптации не подлежит. При наличии финансовой возможности организовать обучение персонала оказанию ситуационной помощи инвалидам; установить опорные поручни, кнопку вызова персонала.	Организационные мероприятия Технические мероприятия
5.2	Бытовая комната (гардеробная)	есть	12		Замечаний нет	К		

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ВНД	11, 12	 	Организационные мероприятия Технические мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.



6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ на объекте


№№ помещений	Наименование элементов объекта	Единицы измерения	Норматив	Фактическая величина	Для категорий МГН*	Мероприятия по адаптации: создание, установка, ремонт, реконструкция, замена	Примечания	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	Табло, щиты и другие визуальные средства информации о назначении объекта (предоставляемых услугах), текстофоны		наличие	наличие	С			
	Визуальная информация на контрастном фоне		наличие	наличие	С		П.5.5.4 ;5.5.6. СП 59.13330.2012	
	Размещение на высоте	см	не ниже 150 не выше 450 от пола	220	К, С		П.5.5.4 СП 59.13330.2012	
	Высота прописных букв	см	не менее 7,5	7,5	С		П.6.8.3 ГОСТ Р51671	
	Указатели, пиктограммы:			отсутствие	С, У, Г	установка		
	Размещение на высоте	см	не более 250 от пола		С, У, Г			П. 6.12 ГОСТ Р51671
	Размер пиктограммы: рядом с входом в общественные здания и сооружения; на элементах зданий и сооружений, рядом с входом в отдельные помещения*	см	20 x 20 10 X 10		Г, С, У			П. 4.5.1.4. ГОСТ Р 52131
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля		наличие	отсутствие	С	установка	П.6.16 ГОСТ Р 51671	
	-высота размещения	см	120-160		С		П.6.18 ГОСТ Р51671	
	Информационная мнемосхема (тактильная схема движения) Размещение: справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа		наличие	отсутствие	С	установка	П.7.1.8. СП 59.13330.2012	
	Надписи и знаки для идентификации кабинетов*		наличие	наличие				
	-высота размещения	см	не выше 150	150	С		П.6.21.4 ГОСТ Р51671	
	Звуковая информация: система двусторонней связи, звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов, звуковые аварийные сигнальные устройства, индукционные контуры или другие индивидуальные беспроводные устройства.		наличие	Наличие всего, кроме индукционной петли, но в детском саду есть переносная звукоусиливающая аудиосистема с радиомикрофоном, которая может быть временно использована для организации доступной среды для глухих и слабослышащих граждан.	С,Г	установить индукционную петлю.	П.5.5.6., 7.1.12 СП 59.13330.2012	

* Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть **нанесены на стене**, находящейся рядом с замочной стороной двери, что позволит инвалиду приблизиться к надписи и к знаку на расстояние до 8 см, не натываясь на выступающие объекты или не сталкиваясь с распахивающейся дверью. **Не допускается размещение тактильных надписей, знаков или пиктограмм на полотнах входных дверей.**

Заключение по зоне:

№	Наименование функционально-	Наличие элемента	Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов
---	-----------------------------	------------------	----------------------------------	------------------------------

п/п	планировочного элемента	есть/ нет	N на плане	фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	04		Отсутствуют пиктограммы, указатели.	С, У	При наличии финансовой возможности установить указатели, пиктограммы;	Организационные мероприятия (приобретение и установка)
6.2	Акустические средства	есть частично			Отсутствует индукционная петля, но в детском саду есть переносная звукоусиливающая аудиосистема с радиомикрофоном, которая может быть временно использована для организации доступной среды для глухих и слабослышащих граждан.	С	При наличии финансовой возможности установить индукционную петлю.	Организационные мероприятия (приобретение и установка)
6.3	Тактильные средства	нет			Отсутствуют тактильные средства информации о предоставлении услуги, выполненные шрифтом Брайля, информационная мнемосхема (тактильная схема движения).	С, Г, У	При наличии финансовой возможности установить таблички выполненные шрифтом Брайля с информацией о предоставлении услуги, в том числе об идентификации кабинетов; справа по ходу движения на удалении 3-5 м от входа установить информационную мнемосхему (тактильную схему движения).	Организационные мероприятия (приобретение и установка)

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)
		N на плане	фото	
. Системы информации на объекте	ДУ	04		Организационные мероприятия

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Примечание:

Принятые сокращения категорий инвалидов: К – инвалиды-колясочники, О – инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, С – инвалиды с нарушением зрения, Г – инвалиды с нарушением слуха, У – лица с умственными нарушениями.